水質検査結果一覧表

採水日：令和2年9月8日（火）　　（　　）採取場所

	水質基準項目	水質基準	白川簡水	三川簡水	赤川簡水		飛騨川簡水			黒川簡水
			中川浄水場	三川浄水場	切井浄水場	赤河浄水場	飛保浄水場	稲田浄水場	吉田浄水場	黒川浄水場
			（白川町役場）	（三川ドーム）	（切井体育館）	（蘇原ふれあいｾﾝﾀｰ）	（茶・ﾁｬ・ちゃ）	（三ツ石克明宅付近）	（むつみ会館）	（榊間はつみ宅付近）
1	一般細菌	集落数(CFU)100/mL以下	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001	0.001未満	0.001未満	0.001未満
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
10	シアン化合物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.41	0.31	0.3	0.34	0.28	0.38	0.13	0.18
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.14	0.09	0.05未満	0.06	0.07	0.06	0.05未満	0.05未満
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス1,2－ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
20	ベンゼン	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
21	塩素酸	0.6mg/L以下	0.11	0.16	0.13	0.24	0.19	0.18	0.20	0.23
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
23	クロロホルム	0.06mg/L以下	0.002	0.002	0.002	0.01	0.01	0.003	0.01	0.017
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002	0.005	0.004	0.003	0.003	0.002未満
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
26	臭素酸	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.003	0.004	0.003	0.014	0.013	0.004	0.013	0.020
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002	0.005	0.004	0.002	0.006	0.008
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.001	0.002	0.001	0.003	0.003	0.001	0.003	0.003
30	ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.008	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.006
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	0.01	0.01	0.02	0.04	0.03	0.02	0.03	0.01
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.05
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	0.007	0.006	0.005未満	0.005未満	0.032	0.005未満	0.005未満	0.005
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	3.9	4	3.6	4.3	4.3	4	3.3	3.3
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
38	塩化物イオン	200mg/L以下	1.9	2.8	2.3	3.2	2.9	2.6	3.2	3.5
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下	12	12	6	13	11	9	7	5
40	蒸発残留物	500mg/L以下	46	47	45	48	42	40	42	33
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
45	フェノール類	0.005mg/L以下	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
46	有機物（全有機炭TOCの量）	3mg/L以下	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.4	0.5	0.4	0.6	0.4
47	pH値	5.8 以上8.6 以下	6.8（24℃）	6.7（25℃）	6.7（24℃）	6.9（26℃）	6.8（26℃）	6.7（25℃）	6.8（25℃）	6.8（24℃）
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5度以下であること	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	1.2度
51	濁度	2度以下であること	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満