

質 問 回 答 書 ⑦

工 事 番 号：白総工第 8 号
工 事 名：白川町新庁舎建設工事

No.	図面番号	質 問	回 答
	【建具】		
1	A-065、A-068	AD-104 について、W×Hの製作限界があり、一般サッシではW7685H2950を満たすことができません。Schüco 2D/1サッシ隠し框不可と考えてよろしいでしょうか。ご指示下さい。否の場合、サッシメーカー及び仕様をご教授下さい。	W7200（4枚引戸）＋485（FIX）でお見込み願います。
2	A-065、A-068	AD-105 について、W×H寸法の製作限界があり、一般サッシではW7145H2950を満たすことができません。Schüco 2D/1サッシ隠し框不可と考えてよろしいでしょうか。ご指示下さい。否の場合、サッシメーカー及び仕様をご教授下さい。	W7200 以下であれば、制作可能とメーカーから聞いてます。（参考：YKK） ご選定メーカーの最大寸法でお見込み頂き、工事において協議とさせていただきます。