水質検査結果一覧表

採水日：令和4年9月13日（火）　　（　　）採取場所

| | 水質基準項目 | 水質基準 | 白川簡水 | 三川簡水 | 赤川簡水 | | 飛騨川簡水 | | | 黒川簡水 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 中川浄水場 | 三川浄水場 | 切井浄水場 | 赤河浄水場 | 飛保浄水場 | 稲田浄水場 | 吉田浄水場 | 黒川浄水場 |
| | | | （白川町役場） | （三川ドーム） | （切井体育館） | （蘇原ふれあいセンター） | （茶・チャ・ちゃ） | （薄野消防詰所） | （むつみ会館） | （下新田減圧水槽付近） |
| 1 | 一般細菌 | 集落数(CFU)100/mL以下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 大腸菌 | 検出されないこと | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 3 | カドミウム及びその化合物 | 0.003mg/L以下 | 0.0003未満 | 0.0003未満 | 0.0003未満 | 0.0003未満 | 0.0003未満 | 0.0003未満 | 0.0003未満 | 0.0003未満 |
| 4 | 水銀及びその化合物 | 0.0005mg/L以下 | 0.00005未満 | 0.00005未満 | 0.00005未満 | 0.00005未満 | 0.00005未満 | 0.00005未満 | 0.00005未満 | 0.00005未満 |
| 5 | セレン及びその化合物 | 0.01mg/L以下 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 |
| 6 | 鉛及びその化合物 | 0.01mg/L以下 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 |
| 7 | ヒ素及びその化合物 | 0.01mg/L以下 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 |
| 8 | 六価クロム化合物 | 0.02mg/L以下 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 |
| 9 | 亜硝酸態窒素 | 0.04mg/L以下 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 |
| 10 | シアン化合物イオン及び塩化シアン | 0.01mg/L以下 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 |
| 11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10mg/L以下 | 0.4 | 0.28 | 0.17 | 0.28 | 0.26 | 0.37 | 0.21 | 0.14 |
| 12 | フッ素及びその化合物 | 0.8mg/L以下 | 0.12 | 0.09 | 0.05未満 | 0.05未満 | 0.05未満 | 0.05未満 | 0.05未満 | 0.05未満 |
| 13 | ホウ素及びその化合物 | 1.0mg/L以下 | 0.05未満 | 0.05未満 | 0.05未満 | 0.05未満 | 0.05未満 | 0.05未満 | 0.05未満 | 0.05未満 |
| 14 | 四塩化炭素 | 0.002mg/L以下 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 |
| 15 | 1,4-ジオキサン | 0.05mg/L以下 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 |
| 16 | シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス1,2－ジクロロエチレン | 0.04mg/L以下 | 0.0004未満 | 0.0004未満 | 0.0004未満 | 0.0004未満 | 0.0004未満 | 0.0004未満 | 0.0004未満 | 0.0004未満 |
| 17 | ジクロロメタン | 0.02mg/L以下 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 |
| 18 | テトラクロロエチレン | 0.01mg/L以下 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 |
| 19 | トリクロロエチレン | 0.01mg/L以下 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 |
| 20 | ベンゼン | 0.01mg/L以下 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 |
| 21 | 塩素酸 | 0.6mg/L以下 | 0.13 | 0.18 | 0.09 | 0.21 | 0.16 | 0.13 | 0.17 | 0.19 |
| 22 | クロロ酢酸 | 0.02mg/L以下 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 |
| 23 | クロロホルム | 0.06mg/L以下 | 0.003 | 0.001未満 | 0.002 | 0.014 | 0.006 | 0.001未満 | 0.008 | 0.016 |
| 24 | ジクロロ酢酸 | 0.03mg/L以下 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 |
| 25 | ジブロモクロロメタン | 0.1mg/L以下 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 |
| 26 | 臭素酸 | 0.01mg/L以下 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 |
| 27 | 総トリハロメタン | 0.1mg/L以下 | 0.004 | 0.001未満 | 0.002 | 0.017 | 0.008 | 0.001未満 | 0.011 | 0.018 |
| 28 | トリクロロ酢酸 | 0.03mg/L以下 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.006 | 0.002 | 0.002未満 | 0.003 | 0.006 |
| 29 | ブロモジクロロメタン | 0.03mg/L以下 | 0.001 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.003 | 0.002 | 0.001未満 | 0.003 | 0.002 |
| 30 | ブロモホルム | 0.09mg/L以下 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 |
| 31 | ホルムアルデヒド | 0.08mg/L以下 | 0.008未満 | 0.008未満 | 0.008未満 | 0.008未満 | 0.008未満 | 0.008未満 | 0.008未満 | 0.008未満 |
| 32 | 亜鉛及びその化合物 | 1.0mg/L以下 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.007 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.01 | 0.005未満 |
| 33 | アルミニウム及びその化合物 | 0.2mg/L以下 | 0.01 | 0.01未満 | 0.01 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| 34 | 鉄及びその化合物 | 0.3mg/L以下 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 |
| 35 | 銅及びその化合物 | 1.0mg/L以下 | 0.01 | 0.007 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.013 | 0.005未満 | 0.006 | 0.005未満 |
| 36 | ナトリウム及びその化合物 | 200mg/L以下 | 3.8 | 3.7 | 3.4 | 3.7 | 4.4 | 4.7 | 4.7 | 3.7 |
| 37 | マンガン及びその化合物 | 0.05mg/L以下 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 |
| 38 | 塩化物イオン | 200mg/L以下 | 2.2 | 2.5 | 2.2 | 2.8 | 2.8 | 2.6 | 2.8 | 3.4 |
| 39 | カルシウム、マグネシウム等（硬度） | 300mg/L以下 | 10 | 11 | 5 | 10 | 9 | 9 | 10 | 4 |
| 40 | 蒸発残留物 | 500mg/L以下 | 41 | 40 | 34 | 39 | 40 | 41 | 40 | 27 |
| 41 | 陰イオン界面活性剤 | 0.2mg/L以下 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 |
| 42 | ジェオスミン | 0.00001mg/L以下 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 |
| 43 | 2-メチルイソボルネオール | 0.00001mg/L以下 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 |
| 44 | 非イオン界面活性剤 | 0.02mg/L以下 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 |
| 45 | フェノール類 | 0.005mg/L以下 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 |
| 46 | 有機物（全有機炭TOCの量） | 3mg/L以下 | 0.3未満 | 0.3未満 | 0.3未満 | 0.3 | 0.3 | 0.3未満 | 0.4 | 0.4 |
| 47 | pH値 | 5.8 以上8.6 以下 | 6.8（24℃） | 6.8（25℃） | 6.7（25℃） | 7.0（26℃） | 6.9（25℃） | 6.8（25℃） | 6.8（25℃） | 6.9（25℃） |
| 48 | 味 | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし |
| 49 | 臭気 | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし |
| 50 | 色度 | 5度以下であること | 0.5度未満 | 0.5度未満 | 0.5度未満 | 0.5度未満 | 0.5度未満 | 0.5度未満 | 0.5度未満 | 0.7 |
| 51 | 濁度 | 2度以下であること | 0.1度未満 | 0.1度未満 | 0.1度未満 | 0.1度未満 | 0.1度未満 | 0.1度未満 | 0.1度未満 | 0.1度未満 |